

## Skema til kontrol af fjernvarme.

Der indgår 3 faktorer i beregningen af tillæg/fradrag på varmeforbruget:

T1= Fremløbstemperaturen.

T2= Returtemperaturen.

samt forventet returtemperatur som fastsættes af BRØRUP FJERNVARME.

|                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| T1 fremløbstemperatur C° | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Forventet returtemp. C°  | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 |

  

|                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| T1 fremløbstemperatur C° | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Forventet returtemp. C°  | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |

  

|                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| T1 fremløbstemperatur C° | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Forventet returtemp. C°  | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 |